

**CERRADO/ETIQUETADO PARA TRABAJADORES AUTORIZADOS**

**RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE REVISIÓN**

1. a

2. b

3. a

4. b

5. a

6. a

7. a

8. a

## **CERRADO/ETIQUETADO PARA TRABAJADORES AUTORIZADOS**

### **CUESTIONARIO DE REVISIÓN**

**Nombre** \_\_\_\_\_ **Fecha** \_\_\_\_\_

*Las siguientes preguntas se proporcionan para determinar qué tan bien comprende la información presentada en este programa.*

1. Controlar energía peligrosa normalmente se conoce como “cerrado/etiquetado”.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
2. La norma de OSHA solamente clasifica dos tipos de trabajadores en relación a las operaciones de cerrado/etiquetado: Trabajadores Autorizados y Otros Trabajadores.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
3. Después de notificar a todos los trabajadores afectados, el siguiente paso en el proceso de cerrado/etiquetado es apagar la máquina o el proceso, siguiendo el procedimiento prescrito de apagado.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
4. Los equipos eléctricos se pueden apagar de la forma que sea más conveniente para el trabajador autorizado, independientemente del procedimiento escrito de cerrado.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
5. Debido a la posibilidad de que ocurra un arco eléctrico, operar desconexiones eléctricas puede requerir EPP adicional, como guantes de cuero, casco, tapones para oídos, lentes de seguridad, y pantalones y camisa de manga larga contra arco.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
6. Después de colocar un candado y etiqueta en el equipo y de drenar la energía potencial, el siguiente paso crítico es probar o “tratar” el cerrado para garantizar que el equipo o proceso no se encenderá.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
7. Cuando el trabajo de servicio implica un cambio de turno o un cambio de equipo, los trabajadores que llegan deben instalar sus candados y etiquetas antes de que los trabajadores que salen retiren los suyos.
  - a. Verdadero
  - b. Falso
  
8. Una vez que se confirme que el equipo está funcionando correctamente, después de que el servicio se haya completado, cualquier trabajador afectado debe ser informado de que el equipo ha vuelto a estar en servicio.
  - a. Verdadero
  - b. Falso