AL PUNTO SOBRE SEGURIDAD CON LÍQUIDOS INFLAMABLES

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE REVISIÓN

1. a
2. b
3. a
4. a
5. b
6. b
7. a
8. a
9. a
10. a

AL PUNTO SOBRE SEGURIDAD CON LÍQUIDOS INFLAMABLES
CUESTIONARIO DE REVISIÓN

Las siguientes preguntas se proporcionan para determinar qué tan bien comprende la información presentada en este programa.

Nombre_____ **Fecha**_____

1. El punto de inflamación es la temperatura a la que un líquido emite una concentración de vapor inflamable que puede encenderse y arder fácilmente en el aire.

a. Verdadero
b. Falso

2. El GHS clasifica un líquido como Categoría 2 cuando tiene un punto de inflamación debajo de 10 grados Celsius (50 grados Fahrenheit).

a. Verdadero
b. Falso

3. El GHS divide los líquidos inflamables en cuatro categorías, basado en su punto de inflamación y punto de ebullición.

a. Verdadero
b. Falso

4. La etiqueta del contenedor de un líquido inflamable de Categoría 3 mostrará el pictograma de flama.

a. Verdadero
b. Falso

5. Las medidas de primeros auxilios se encuentran en la Sección 6 de una Hoja de Datos de Seguridad.

a. Verdadero
b. Falso

6. Si se ingiere un líquido inflamable, provoque el vómito.

a. Verdadero
b. Falso

7. Cuando se almacenan a granel, los líquidos inflamables deben mantenerse en cuartos interiores resistentes al fuego, o en un edificio o área exterior independiente.

a. Verdadero
b. Falso

8. Para prevenir una acumulación de carga estática, se debe usar un sistema de unión y puesta a tierra cada vez que se transfieran líquidos inflamables.

a. Verdadero
b. Falso

9. Se determina que un residuo es peligroso si está específicamente listado por la EPA, o si tiene alguna de las características de un residuo peligroso.

a. Verdadero
b. Falso

10. Si un contenedor de residuos peligrosos se va a usar para transportar el residuo fuera del sitio hacia una instalación de eliminación de residuos peligrosos, se debe colocar también el código de residuo adecuado de la EPA en la etiqueta del contenedor.

a. Verdadero
b. Falso